

Приложение № 3
к распоряжению администрации
Ершовского муниципального района
Саратовской области
от 30.06.2022 г. № 340-р

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2022/2023 учебного года
составлен « 10 » августа 2022 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Антоновка Ершовского района Саратовской области», год постройки 1969-1970 г.г.
Учредитель организации: *Администрация Ершовского муниципального района Саратовской области*

Юридический адрес организации: *413534, Саратовская область, Ершовский район, с. Антоновка, ул. Парковая, д. 8; тел. 8(845)64 5-59-30.*

Физический адрес организации: *413534, Саратовская область, Ершовский район, с. Антоновка, ул. Парковая, д. 8; тел. 8(845)64 5-59-30*

Руководитель: *Коровяковский Валерий Викторович* № телефона: 8(84564) 5-59-30

В соответствии с распоряжением администрации Ершовского муниципального района Саратовской области от 30.06. 2022г. № 340–р в период с «09» по «18» 08.2022 г. комиссией администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в составе:

Председатель комиссии:

Божко Ирина Николаевна - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

Монченко Алексей Михайлович - начальник отдела образования администрации Ершовского муниципального района Саратовской области;

Члены комиссии:

Плеханова Елена Юрьевна - председатель районной профсоюзной организации работников народного образования и науки Ершовского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Прохоренко Владимир Викторович - глава Антоновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области (по согласованию)

Коровяковский Валерий Викторович – директор МОУ «СОШ с. Антоновка Ершовского района Саратовской области» (по согласованию);

Сунчалеева Самира Эльдар-кызы – председатель первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ с.Антоновка Ершовского района Саратовской области» (по согласованию)

Скачкова Светлана Викторовна - председатель Совета родителей (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Антоновка Ершовского района Саратовской области».

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Антоновка Ершовского района Саратовской области». Рег. № 994 от «29» 11. 2018 года. Дата регистрации 07.12. 2018г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» июня 2010г. № 644, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» декабря 2010 г. № 64-АГ 023376 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «15» марта 2016 г., серия 64Л01, № 0002246, регистрационный номер 2524, Срок действия лицензии - *бессрочно*.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «19» апреля 2016 г., Министерство образования Саратовской области. Серия 64А01 № 0000553, срок действия свидетельства с «19» апреля 2016 г. до «28» ноября 2023 года.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» *оформлен* (дата согласования):

- МОУ «СОШ с. Антоновка» - 25 декабря 2019 г;
- Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка» - 25 декабря 2019 г;
- Филиал «Детский сад п. Южный» - 25 декабря 2019 г;

Декларация пожарной безопасности организации *оформлена*:

- МОУ «СОШ с. Антоновка» - 11.05.2021г;
- Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка» - 11.05.2021г;
- Филиал «Детский сад п. Южный» - 11.05.2021г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов - 1 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) - 3 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: _____ (указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не

имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 3 объектах, в том числе:

- **МОУ «СОШ с. Антоновка»:** косметический ремонт 3 учебных кабинетов, фойе школы;
- **Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»:** косметический ремонт здания;
- **Филиал «Детский сад п. Южный»:** косметический ремонт пищеблока, косметический ремонт здания.

объем финансирования данных видов работ 0 рублей;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

- **МОУ «СОШ с. Антоновка», структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка» и филиал «Детский сад п. Южный»** - обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния.

Объем финансирования данных видов работ 67,22 тыс.руб.;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется;

- **МОУ «СОШ с. Антоновка»:** замена оконных рам, замена наружных и межкомнатных дверей, замена ограждения территории школы;

- **структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»:** замена оконных рам, замена наружных и межкомнатных дверей, замена ограждения территории детского сада, ремонт фасада здания;

- **филиал «Детский сад п. Южный»:** замена оконных рам, замена наружных и межкомнатных дверей, ремонт ограждения территории детского сада,

техническое обследование зданий не проведено

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются;

не оформлены,

проведено техническое обследование здания не проведено,

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации **МОУ «СОШ с. Антоновка»** 165 человек;

· проектная мощность структурного подразделения «Детский сад с. Антоновка» 30 человек;

проектная мощность филиала «Детский сад п. Южный» 50 человек.

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки

- **МОУ «СОШ с. Антоновка»** 58 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

- **структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»** 18 человек,

- **филиал «Детский сад п. Южный»** 11 человек.

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 5 человек;

- **структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»** 6 человек,

- **филиал «Детский сад п. Южный»** 1 человек.

г) количество классов по комплектованию в **МОУ «СОШ с. Антоновка»:**

классов всего - 10; количество обучающихся - 58 человек;

из них **обучаются:**

в 1 смену - 10 классов, 58 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

количество групп по комплектованию в:

- **структурном подразделении «Детский сад с. Антоновка»** - 1 разновозрастная;

количество обучающихся – 18 человек;

- **филиале «Детский сад п. Южный»** - 1 разновозрастная; количество обучающихся – 11 человек;

- д) наличие образовательных программ - имеются;
- е) наличие программ развития образовательной организации- имеются;
- ж) укомплектованность штатов организации:

МОУ «СОШ с. Антоновка»: педагогических работников - 13 человек / 62%

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 8 человек 38 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 чел. 0 %;

- в **структурном подразделении «Детский сад с. Антоновка»:** педагогических работников – 3 человека 50 %;

- в **филиале «Детский сад п. Южный»** - педагогических работников – 2 человека 29%

з) наличие плана работы организации на 2022/2023 учебный год имеется;

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

8.1. МОУ «СОШ с. Антоновка»:

наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	% оснащенность	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	3	3	80%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	70%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	
3.	Кабинет физики	1	1	70%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	
4.	Кабинет информатики	1	1	80%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	
5.	Кабинет химии	1	1	75%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	
6.	Кабинет русского языка	1	1	50%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	
7.	Кабинет географии	1	1	70%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	
8.	Кабинет математики	1	1	60%	имеются	имеется	удовлетворительно	оборудовано	

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» 08. 2022 г. № 1 МОУ «СОШ с. Антоновка»;

потребность в спортивном оборудовании:

Наименование	Единица измерения	Количество
Брусья гимнастические	шт	1
Гранаты для метания	шт	5
Мячи для метания (150 гр)	шт	5
Мячи волейбольные	шт	5
Мячи футбольные	шт	3
Мячи для подвижных игр	шт	8
Гантели 0,5 кг	пара	8
1,0 кг		8
2,0 кг		6
Лыжи (для младших школьников)	пара	12

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособлен), емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, емкость 12 человек, профиль мастерских комбинированная, количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская – 9; столярная мастерская – 9; состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость 16 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики от 01.08.2022 г., МОУ «СОШ с. Антоновка»;

обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена не в полном объёме;

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 6 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 6 единиц. ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: имеется- комплект-классов - 6 ; доска ученическая - 12; шкаф книжный - 8 ; ;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 6; стулья офисные - 30; кровати - 0; и шкафы книжные – 12 шт.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4647; фонд учебников – 2271/49 %;

научно-педагогическая и методическая литература имеется 51,7%,

потребность в обновлении книжного фонда имеется.

8.2. Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»:

спальная комната – имеется, приспособлена, емкость – 21 человек, состояние – удовлетворительное;

игровая комната – имеется, приспособлена, емкость – 21 человек, состояние – удовлетворительное;

отдельная санитарная комната – имеется, приспособлена, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям;

наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется.

Основные недостатки _____

наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» 08 2022 г. № 2 МОУ «СОШ с. Антоновка».

Потребность в спортивном оборудовании:

Наименование	Единица измерения	Количество
Мячи волейбольные	шт	2
Мячи футбольные	шт	2
Мячи для подвижных игр	шт	7
Лыжи (для младших школьников)	пара	10

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: имеется;

научно-педагогическая и методическая литература - число книг – 0; фонд учебников - 0, что составляет 0%; научно-педагогическая и методическая литература имеется; потребность в обновлении книжного фонда имеется.

8.3. Филиал «Детский сад п. Южный»:

спальная комната – имеется, типовое помещение, емкость – 17 человек, состояние – удовлетворительное;

игровая комната – имеется, приспособлена, емкость – 17 человек, состояние – удовлетворительное;

отдельная санитарная комната – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям;

наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость 50 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется.

Основные недостатки _____

Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» 08 2022 г. № 3 МОУ «СОШ с. Антоновка».

Потребность в спортивном оборудовании:

Наименование	Единица измерения	Количество
Мячи волейбольные	шт	2
Мячи футбольные	шт	2
Мячи для подвижных игр	шт	8
Лыжи (для младших школьников)	пара	8

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – *удовлетворительное*. Потребность в замене мебели: *имеется*;

научно-педагогическая и методическая литература - число книг – 0; фонд учебников - 0, что составляет 0%; научно-педагогическая и методическая литература *имеется*; потребность в обновлении книжного фонда *имеется*.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –

9.1. МОУ «СОШ с. Антоновка» – *удовлетворительное*;

общая площадь участка *1,75 га* ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников – *имеются*, их техническое состояние – *удовлетворительное*, соответствие санитарным требованиям – *соответствуют*.

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – *имеется спортивная площадка в удовлетворительном состоянии: рукоход, брусья, волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини-футбола, соответствует*.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах *соблюдаются*.

Основные недостатки: *нет*.

9.2. Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»:

Состояние земельного участка закрепленного за организацией – *удовлетворительное*;

общая площадь участка *1189,0 кв.м* ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – *имеются, соответствуют*.

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – *имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности*.

9.3. Филиал «Детский сад п. Южный»:

Состояние земельного участка закрепленного за организацией – *удовлетворительное*;

общая площадь участка *3616 кв.м* ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – *имеются, соответствуют*.

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – *имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности*

10. Медицинское обслуживание в организации – *организовано*;

а) медицинское обеспечение осуществляется *внештатным* медицинским персоналом в количестве *2* человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
<i>Фельдшер ФАП</i>	<i>Профилактико-просветительский</i>	-	<i>Договор на медицинское обслуживание с ГУЗ СО «Ершовская районная больница» от 24.01.2022г. № 44/22</i>	

Лицензия на медицинскую деятельность *не оформлена*.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – *имеется, приспособлен*, емкость – 1 человек, состояние – *удовлетворительное*;

логопедический кабинет – *не имеется*;

кабинет педагога-психолога – *не имеется*,

стоматологический кабинет – *не имеется*,

процедурная – *не имеется*;

Потребность в медицинском оборудовании – *не имеется*:

Основные недостатки: *нет*.

11. Питание обучающихся -

11.1 МОУ «СОШ с. Антоновка»:

а) питание организовано в **2 смены, в 1 столовой на 36 посадочных мест**. Буфет *не имеется*.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических требований *соответствует*

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 24

в) количество посадочных мест 36 ед. *достаточное* (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: *повар в штате образовательной организации*.

Качество эстетического оформления залов приема пищи *удовлетворительное*;

гигиенические условия перед приемом пищи *соблюдаются*.

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием **58** чел. Процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве **29** детей, что составляет **100 %** от их общего количества, малоимущих семей в количестве **23** детей, что составляет **100 %** от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием **4** чел. Процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве **4** детей, что составляет **100 %** от их общего количества, малоимущих семей в количестве **4** детей, что составляет **100 %** от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков **55,84** руб.

Средняя стоимость обедов **48** руб.

Приготовление пищи осуществляется *штатным сотрудником (поваром) в количестве 1 человека, из продуктов закупаемых организацией, по заключенным договорам*.

хранение продуктов *организовано, санитарным нормам соответствует*;

обеспеченность технологическим оборудованием – *достаточное*;

его техническое состояние *соответствует санитарным нормам*;

акты допуска к эксплуатации *оформлены*.

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования *соблюдаются*.

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования *имеется*:

Электрическая плита, холодильник – 1 шт.,

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков *соответствует санитарным нормам*.

обеспеченность столовой посудой *достаточное*;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников *имеется*.

примерное двухнедельное меню *имеется*;

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора – да;
питьевой режим обучающихся *организован, установлен кулер.*

Основные недостатки: _____;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) *имеется. Договор № 64 на оказание услуг по медицинской дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 16.02.2022г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе».*

11.2. Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»:

Питание воспитанников *организовано.*

а) приготовление пищи осуществляется *из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам;*

б) хранение продуктов *организовано, санитарным нормам соответствует;*

в) обеспеченность технологическим оборудованием - *достаточное,*
его техническое состояние *соответствует нормативным требованиям*

акты допуска к эксплуатации *оформлены;*

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования *соблюдаются.*

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования *не имеется;*

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков *соответствует санитарным нормам .*

д) обеспеченность столовой посудой *достаточное;*

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников *имеется.*

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации *имеется;*

з) питьевой режим обучающихся *организован. Смена кипяченной воды через три часа;*

Основные недостатки: _____

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) *имеется. Договор № 64 на оказание услуг по медицинской дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 16.02.2022г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе».*

11.3. Филиал «Детский сад п. Южный»:

Питание воспитанников *организовано.*

а) приготовление пищи осуществляется *из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам;*

б) хранение продуктов *организовано, санитарным нормам соответствует;*

в) обеспеченность технологическим оборудованием - *достаточное,*
его техническое состояние *соответствует нормативным требованиям*

акты допуска к эксплуатации *оформлены;*

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования *соблюдаются.*

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования *Холодильник- 1 шт.;*

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков *соответствует санитарным нормам .*

д) обеспеченность столовой посудой *достаточное;*

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников *имеется*.

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации *имеется*;

з) питьевой режим обучающихся *организован. Смена кипяченной воды через три часа*;

Основные недостатки: _____

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) *имеется. Договор № 64 на оказание услуг по медицинской дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 16.02.2022г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе».*

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. *соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.*

Основные недостатки: _____

13. Транспортное обеспечение организации *не организовано* ;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - *не имеется*;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - *не имеется* ,

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) *не имеется*, количество - 0 единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)

14.1 МОУ «СОШ с. Антоновка» выполнены:

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» *проведено*

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется *сторожками* в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг **не заключены, организован пропускной режим силами технического персонала образовательной организации;**

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы;**

д) системой контроля и управления доступом **не обеспечена;**

е) оснащение объекта системой наружного освещения **оснащено, 4 фонаря**

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта **имеется**

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием **обеспечивается**

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии**

(через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) **находится в рабочем состоянии**

л) территория организации ограждением **оборудована, по всему периметру и не обеспечивает** от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций **имеется.**

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией **имеется ;**

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса **проводятся**

п) наличие металлоискателей **не имеется**

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами **не имеется**

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию **имеется**

Основные недостатки: _____

14.2 Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка» **выполнены:**

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» **проведено;**

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется **сторожками** в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

не заключены, организован пропускной режим силами технического персонала образовательной организации;

г) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы;**

д) системой контроля и управления доступом *не обеспечена*;

е) оснащение объекта системой наружного освещения *оснащено, 3 фонарями*

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты *оборудованы*

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта *имеется*

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием *обеспечивается*

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием *кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии*

(через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением *оборудована, частично* и *не обеспечивает* от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций *имеется*.

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией *имеется*;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса *проводятся*

п) наличие металлоискателей *не имеется*

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами *не имеется*

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию *не имеется*

Основные недостатки: _____

14.3 Филиал МОУ «СОШ с. Антоновка» в п. Южный «Детский сад п. Южный» выполнены:

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» *проведено*

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется *сторожами* в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

не заключены, организован пропускной режим силами технического персонала образовательной организации;

г) объекты организации системой охранной сигнализации *не оборудованы*;

д) системой контроля и управления доступом *не обеспечена*;

е) оснащение объекта системой наружного освещения *оснащено, 2 фонаря*

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты *не оборудованы*

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта *имеется*

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием *обеспечивается*

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием *кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии* (через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) *находится в рабочем состоянии*

л) территория организации ограждением *оборудована, по всему периметру* и *не обеспечивает* от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций *имеется*.

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией *имеется* ;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса *проводятся*

п) наличие металлоискателей *не имеется*

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами *не имеется*

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию *не имеется*

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям.

15.1 МОУ «СОШ с. Антоновка» соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности *не проводилась*,

б) требования пожарной безопасности *выполняются*;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации *оборудованы*,

г) в организации установлена *ППК-Гранит-8ип 212-41; 70 датчиков БРО-Набат*, *обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала*;

д) пожарная сигнализация находится *в рабочем состоянии*;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты *оборудованы*;

ж) система передачи извещений о пожаре *обеспечивает*

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации *обеспечивает* защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов *обеспечивает* беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации *разработаны*.

Ответственные за противопожарное состояние помещений *назначены приказ № 98 от 09.08.2022г.*

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования *проводилась, 29.07.2019г.*

Результаты проверки *состояние электропроводки соответствует требованиям акт №45, №46, №47. и №48 от «29» июля 2021 года, выдан Электротехнической лабораторией ПАО «Саратовэнерго»*

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре *организовано, 4 раза в год.*

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

15.2 *Структурное подразделение «Детский сад с. Антоновка»*

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности *не проводилась*,

б) требования пожарной безопасности *выполняются*;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации *оборудованы*,

г) в организации установлена *ИВЭПР 112-2-2 Циркон, обеспечивающая обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала*;

д) пожарная сигнализация находится *в рабочем состоянии*;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты *оборудованы*;

ж) система передачи извещений о пожаре *обеспечивает*

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации *обеспечивает* защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов *обеспечивает* беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации *разработаны*

Ответственные за противопожарное состояние помещений *назначены приказ № 98 от 09.08.2022г.*

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования *проводилась, 29.07.2019г.*

Результаты проверки *состояние электропроводки соответствует требованиям акт №87, №88, №89. и №90 от «29» июля 2021 года, выдан Электротехнической лабораторией ПАО «Саратовэнерго»*

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре *организовано, 4 раза в год.*

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

15.3 *филиал МОУ «СОШ с. Антоновка» в п. Южный «Детский сад п. Южный»*

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности *не проводилась*,

б) требования пожарной безопасности *выполняются*;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации *оборудованы*,

г) в организации установлена *ППК-Гранит-8, обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала*;

д) пожарная сигнализация находится *в рабочем состоянии*;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты *оборудованы*;

ж) система передачи извещений о пожаре *обеспечивает*

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации *обеспечивает* защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов *обеспечивает* беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации *разработаны*

Ответственные за противопожарное состояние помещений *назначены приказ № 98 от 09.08.2022г.*

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования *проводилась, 29.07.2019г.*

Результаты проверки *состояние электропроводки соответствует требованиям акт №83, №84, №85. и №86 от «29» июля 2021 года, выдан Электротехнической лабораторией ПАО «Саратовэнерго»*

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **организовано, 4 раза в год.**

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется *котельной*, состояние **удовлетворительное.**

Опрессовка отопительной системы *проведена, акт от 01.08.2022г.,* Обеспеченность топливом составляет **100 %** от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет **0%**. Хранение топлива **не предусмотрено .**

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет *естественной вентиляции.*

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

19. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеется, 3.

Канализация имеется.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
—	—	—	—	—

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии **обеспечен;**

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты **обеспечен;**

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха **обеспечен;**

г) наличие тепловизоров **0** ед.,

д) наличие бесконтактных термометров **3** ед.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук **имеется,**

ж) запас дезинфицирующих средств **3,8** указать объем (в литрах),

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы **3** шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, **1** шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) **17** (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Антоновка Ершовского района Саратовской области»

к новому 2022/2023 учебному году _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ И.Н. Божко
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: _____ А.М. Монченко
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Тролфинко В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ В.В. Коровакович
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ С.А. Сунжалева
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Скажкова С.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

*Декларация пожарной безопасности (ДПБ) – это документ, фиксирующий заявление собственника здания, что данный объект или его часть отвечают требованиям пожарной безопасности. Декларация предоставляется в территориальный орган Государственного пожарного надзора и проверяется им. Обязанность организовать процедуру оформления декларации пожарной безопасности лежит на собственнике объекта.